

# Paramètres de gestion



## Ordre de priorité des objectifs de gestion au barrage Aylmer

PÉRIODE DE L'ANNÉE			
Ordre de priorité	EN TOUT TEMPS		
1	Sécurité de l'ouvrage		
2	Contrôle des inondations en aval et en amont de l'ouvrage		
3	Maintien d'un débit minimal de 8 m <sup>3</sup> /s		
	De l'Action de grâce au 31 mars	Du 1 <sup>er</sup> avril au 30 juin	Du 1 <sup>er</sup> juillet à l'Action de grâce
4	Production hydroélectrique	<b>Besoins fauniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien d'un débit de 8 m<sup>3</sup>/s</li> </ul>	<b>Besoins de villégiature :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintien d'un niveau entre 247,52 m et 248,14 m</li> <li>Niveau souhaité de 248,00 ± 0,14 m</li> </ul>
5	Vidange du réservoir	<b>Besoins de villégiature :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atteinte et maintien d'un niveau entre 247,52 m et 248,14 m</li> <li>Niveau souhaité de 248,00 ± 0,14 m</li> </ul>	Production hydroélectrique
6	---	Production hydroélectrique	---